

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам
1	2	3	4	5
26.03.2015	Филиал №10 Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ	Акт выездной проверки правильность расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	Нарушений не выявлено	
с 01.06.2015 по 03.06.2015	Средне-Поволжское управление Ростехнадзора	Плановая, выездная с целью контроля в области энергосбережения	сбрасывания клапана; -срока проведения испытания; - срока следующего спытания. Исключить прямые соединения дренажных выпусков тепловых пунктов с канализацией. Не разработана инструкция по учету эдектроэнергии и е рациональному использованию. Группа по электробезопасности у ответственного за электрохозяйство не соответствует требованиям правил. Отсутствуют мероприятия по энергосбережения и рациональному расходуэлектрической энергии. Нарушена тепловая изоляция трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования. Не устранены повреждения тепловой изоляции тепловых сетей арматуры, фланцевых соединений. Колорифные установки оборудовать: - дренажными устройствами в нижних точках обвязки калориферов; - автоматическими регуляторами расхода теплоносителя. Не проведены режимно-наладочные испытания, не составлены режимные карты тепловых энергоустановок. Не выполнена автоматизация теплового пункта.	Выдано представление, замечания устранены частично
01.06-29.06.2015	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти	Плановая, выездная проверка с целью контроля соблюдения требований СанПин при организации лагеря дневного пребывания детей	Устранить дефекты сеток (от залета кровососущих насекомых) на открывающихся окнах в игровых комнатах № 114,213 в соответствии с требованиями п.6.2. СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул". Срок исполнения - 10.07.2015 г. Обеспечить обследование на наличие патогенного стафилококка (мазок из зева) и серологическое обследование на брюшной тиф сотрудников пищеблока.	Выдано представление, замечания устранены частично

24.06.2015	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти совместно с Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти	Внеплановая, выездная с целью соблюдения законодательства при проведении ЕГЭ	Выявленные нарушения: в учебных кабинетах № 225,226,222,223,332,334,346,344,324,326 проветривание проводится через 1 окно функционируют не все фрамуги. В учебных кабинетах № 341,346,344,343 классные доски не оборудованы местным освещением-софитами по требованию СанПиН. Светопроемы учебных кабинетов не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами № 223,222,332,323. Температурный режимНарушений не выявлено	Выдано представление, замечания устранены частично
30.09.2015	Средне-Поволжское управление Ростехнадзора	Внеплановая, выездная проверка с целью выполнения предписания по устранению нарушений в области энергосбережения	Нарушений не выявлено	

Директор

Пензилова А.П.

Главный бухгалтер

Фадеева Н.С.